

Dag Jordfald

From: Frode Kristiansen [frodekristiansen@hotmail.no]
Sent: 7. september 2022 20:09
To: Solviken; Dag Jordfald
Subject: Sv: Inspeksjonsrapport Solviken båtforening

Måling etter jordfeil Brygge 1.

Overgansmotstanden fas-jord ved måling med 500Vdc skal være større enn 1 Mohm etter normen.

Brygge 1 med kran og båter tilkoblet i dag: målt 9,4 Mohm

Brygge 1 med kran og alle båter frakoblet i dag: målt 27Mohm.

Brygge 1 jordfeilbrytere i stolper er testet med testknapp. Ok.

Brygge 2 med båter tilkoblet i dag: målt 124Mohm

Brygge 3 med båter tilkoblet i dag:140Mohm.

Spenning på trafo kretsen er

L1-jord 142V

L2-jord 139V

L3-jord 143V

Det tyder på ingen jordfeil på trafo kretsen på det nåværende tidspunkt.

Mvh
Frode Kristiansen
92044344
