

## Kursfortegnelse og målinger

Hovedtavle klubbhus		sikr A	R	S	T	dato/sign	kommentarer
1	Styrestrom utelys	10	100M	100M	na	23/9-17 Φ	
2	Lys kompressorbod	10	100M	100M	100M		
3	Lys parkeringsplass	16	100M	100M	100M		
4	Lys sjete	16	100M	100M	100M		
5	reserve	25	na	na	na		
6	Skap ved klubbhus brygge 4	25	5M	5M	5M		
7	Klubbhus	32	3M	3M	3M		
8	reserve	32	na	na	na		
9	reserve	32	na	na	na		
10	Brygge 2	40	8M	8M	8M		
11	Brygge 3	40	8M	8M	8M		
12	Hovedsikring underfordeling	50	8M	8M	8M		
13	Brygge 1	50	4M	4M	4M		
14	8 tonns kran	63	8M	8M	8M		
15	Kompressor bobleanlegg	80	6M	6M	6M		
16	Sikring for måler	10					
17	reserve	25	na	na	na		
18	reserve	25	na	na	na		
Skap kontor		sikr A	R	S	T	dato/sign	kommentarer
1	Pumpe	16	100M	100M	100M	23/9-17 Φ	
2	Stikk-lys redskapsrom	16	50M	50M	50M		
3	Møtelokale	16	50M	50M	na		
4	Komfyr	16	5M	5M	na		
5	Varmtvann	16	100M	100M	na		
6	Utelys, kontor, WC	16	50M	50M	na		
7	Vaktrom 2.etg	16	100M	100M	na		
8	jordfeilbryter kurs 5		50M na	50M na	na		

9 jordfeilbryter kurs 6			na	na	na		
Skap redskapsrom		sikr A	R	S	T	dato/sign	kommentarer
1	Hovedbryter						
2	Jordfeil bryter	63					
3	stikk 4/ arbeidsbenk	3x3 2	100M	100M	100M	23/9-17	} <i>Pyramid</i>
4	stikk over arbeidsbenk	3x16	100M	100M	100M	23/9-17	
5	stikk	2x16	100M	100M	<del>100M</del>	23/9-17	
6	Lysl stikk	2x16	100M	100M		23/9-17	
Hovedtavle pumpehus brygge 6		sikr A	R	S	T	dato/sign	kommentarer
1	0V - vern	32					
2	0V - vern	63					
2	0V - vern, brygge 6	63	0,1M	0,1M	0,1M	} <i>23/9-17</i> <i>Pyramid</i>	
11	Kompressor 1	40	>100M	>100M	>100M		
12	Kompressor 2	25	>100M	>100M	>100M		
13	ledig	16	na	na	na		
14	Bod	16	5M	5M	5M		
15	Brygge 5	80	0,15M	0,15M	0,15M		
002	Drift nettanalysator	4	>100M	>100M	na		

